



# Mesto Spišská Belá

Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá

**Naše číslo:**  
220/2016/3 NK, GCH

**Spišská Belá**  
23. 08. 2016

## VEREJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

Navrhovateľ Východoslovenská distribučná a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 36599361 (ďalej len „navrhovateľ“) podal dňa 3.6.2016 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby „**Spišská Belá – TS Krátka, VN, úprava NN a DP**“, k. ú. Spišská Belá. Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.

Mesto Spišská Belá ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a podľa § 5 zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení stavebného zákona v znení neskorších predpisov v spojení s § 27 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, posúdilo predložený návrh podľa §37 stavebného zákona a zosúladiť stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi. Na základe tohto posúdenia podľa §39 a §39a stavebného zákona vydáva

### rozhodnutie o umiestnení stavby

„**Spišská Belá – TS Krátka, VN, úprava NN a DP**“ na pozemkoch KN-C k. ú. Spišská Belá tak, ako je to zakreslené v situačnom výkrese, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia a navrhnuté v projektovej dokumentácii pre územné rozhodnutie, ktorú vypracovala Ing. Božena Kajňaková, autorizovaný stavebný inžinier, reg. č. 4306\*Z\*A2.

### Popis stavby:

Líniová inžinierska stavba rieši montáž kioskovej trafostanice, v zelenom páse na križovatke ulíc Krátka, Nová a 1. mája. VN prípojka k trafostanici bude umiestnená v zemi a začne naspojovaním na existujúce vedenie na ulici Záhradnej. Prechádza cez uvedenú ulicu a pokračuje po ulici 1. mája smerom k ulici Novej. Vedenie bude ukončené v novej kioskovej trafostanici. NN vedenie na ulici 1. mája bude položené k novému VN vedeniu. Existujúca trafostanica Pávie lúky bude prepojená káblovým vedením v zemi smerom k železničnej trati a na ulicu Kúpeľnú a križovatku s ulicou Záhradnou. Prechody cez komunikácie budú realizované riadeným pretláčaním.

### Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Územie bude využité a líniová stavba bude umiestnená v zmysle predloženej projektovej dokumentácie, ktorú vypracovala Ing. Božena Kajňaková, autorizovaný stavebný inžinier, 4304\*Z\*A2, ktorá tvorí súčasť tohto rozhodnutia.
2. Osadenie stavby: Nová kiosková trafostanica sa umiestni na zatravnenu plochu na križovatke ulíc Krátka, Nová a 1. mája. Pôvodná stožiarová trafostanica s VN prípojkou sa zruší. Nová VN prípojka bude zemná, zrealizuje sa ulicou 1. mája v chodníku spolu

s NN káblom, ktorý nahradí vzdušnú sieť. Ostatné NN rozvody spolu s domovými prípojkami suložia do chodníka alebo zeleného pásu, križovanie miestnych komunikácií a chodníkov sa zrealizuje riadeným mikrotunelovaním. Stavenisko je dobre prístupné pre dopravu a uskladnenie materiálu.

3. K stavebnému konaniu predložiť doklady a projektovú dokumentáciu určenú v §58 stavebného zákona.
4. Pri spracovaní projektu dodržať ustanovenia určené stavebným zákonom, vykonávacích vyhlášok a súvisiacich predpisov.
5. Pri realizácii prác dodržať ustanovenia vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
6. S odpadom nakladať podľa príslušných ustanovení zákona o odpadoch. Znehodnotený stavebný materiál odvieť na skládku k tomu určenú. Znehodnotený stavebný materiál sa nesmie ukladať na verejné priestranstvá.
7. Pred začatím prác požiadať o povolenie na rozkopávku miestnej komunikácie.
8. Pred začatím prác zabezpečiť vytýčenie všetkých inžinierskych sietí, dodržať ich ochranné pásma a dodržať všetky podmienky dotknutých organizácií.
9. Mesto Spišská Belá požaduje zachovať na križovatke ulíc Nová a Hviezdoslavova pás o šírke 9 m z dôvodu plánovaného rozšírenia miestnej komunikácie.
10. Po realizácii stavby stavebník predloží porealizačné zameranie stavby celej trasy stavby.
11. Dodržať podmienky vyjadrenia ORANGE SLOVENSKO a. s. zo dňa 08.03.2016 pod č. j. KE - 0387/2016.
12. Dodržať podmienky vyjadrenia UPC BROADBAND SLOVAKIA s. r. o. zo dňa 22.02.2016 pod č. j. IP8790/BKa/.
13. Dodržať podmienky stanoviska SPP Distribúcie, a. s. zo dňa 18.03.2016, č. j. TD/13909/PP/Hn/2016.
14. Dodržať podmienky záväzného stanoviska OÚ Kežmarok – odbor starostlivosti o životné prostredie zo dňa 21.03.2016, č. j. OU-KK-OSZP-2016/003288-2/Ká.
15. Dodržať pripomienky vyjadrenia Mesta Spišská Belá zo dňa 14.07.2016 pod č. j. 182-3 a 4/2016 NK, GCH:
  - Ulica 1. mája – mesto súhlasí s trasovaním VN a NN kábla zemou, ktorý bude umiestnený po pravej strane chodníka (nepárne čísla domov). Vzhľadom k tomu, že uvedený chodník je po rekonštrukcii a je tam uložená nová dlažba a nová úprava zelene, mesto požaduje po ukončení prác vrátiť chodník po celej jeho šírke do pôvodného stavu. Realizácia úpravy chodníka musí byť odsúhlasená mestom Spišská Belá. K tomuto novému káblovému vedeniu požadujeme, aby mesto malo možnosť pripojiť kábel verejného osvetlenia a chráničku pre optický kábel. Z dôvodu demontáže betónových stĺpov NN vedenia mesto bude musieť vybudovať na Krátkej ulici nové verejné osvetlenie – nové vedenie s novými stĺpmi.
  - Ulica Krátka – požadujeme riešiť pre celú ulicu (nielen časť ulice) podzemné NN vedenie. Na tejto ulici mesto neplánuje v krátkej dobe riešiť rekonštrukciu chodníkov, z uvedeného dôvodu požadujeme po výstavbe pozemného vedenie od investora zrealizovať spätnú úpravu povrchu chodníkov (asfaltovaním miesta prekopania, resp. poškodenia asfaltu). Zároveň mesto požaduje k tomuto novému NN káblu, aby mesto malo možnosť pripojiť kábel verejného osvetlenia a chráničku na optický kábel. Z dôvodu demontáže betónových stĺpov NN vedenia mesto bude musieť vybudovať na Krátkej ulici nové verejné osvetlenie – nové vedenie s novými stĺpmi.
  - Ulica Nová - požadujeme navrhované podzemné NN vedenie viesť po pravej strane ulice (t.j. pred rodinnými domami s nepárnymi číslami). K tomuto novému NN

vedeniu požadujeme, aby mesto malo možnosť pripojiť kábel verejného osvetlenia a 1 chráničku na optický kábel. Z dôvodu demontáže betónových stĺpov NN vedenia mesto bude musieť vybudovať aj na tejto ulici nové verejné osvetlenie – nové vedenie s novými stĺpmi. Mesto požaduje spätnú úpravu chodníkov v podobe len zhutnenia výkopu, nakoľko následne mesto plánuje kompletnú rekonštrukciu chodníka a zelene (je potrebné odstrániť aj starý asfalt) na tejto ulici.

- Prepojenie Nová – Letná - Slniečná ulica – podľa navrhovanej PD sa plánuje obnova vzdušného NN vedenia. Mesto zvažovalo aj tu požadovať podzemné vedenie, avšak vzhľadom na zložitnosť terénu, výškové prevýšenie, nový asfaltový povrch miestnej cesty a existenciu množstva iných inžinierskych sietí akceptujeme vzdušné NN vedenie. Avšak v prípade výmeny nových podperných stĺpov požadujeme pri ich umiestnení konzultáciu so zástupcom mesta, aby sa určilo presné miesto ich osadenia nakoľko mesto tiež plánuje následne nejaké stavebné úpravy v tomto území.
  - Križovatka Nová – Záhradná – prepoj podzemného vedenia existujúcej NN siete je potrebné zabezpečiť pretláčaním popod miestnu komunikáciu, bez zásahu do asfaltového povrchu.
  - Prepojenie Kúpeľná ulica – Športová ulica (TS Pávie lúky) – na uvedených miestnych komunikáciách je nový asfalt, preto je nutné nájsť také trasovanie, ktoré umožní položiť nové podzemné vedenie tak, že v zeleni sa to bude riešiť výkopom, ale cez mieste komunikácie len formou pretláčania bez zásahu do asfaltového povrchu.
  - Prepojenie pozemného vedenia zo zrušenej TS pri židovskom cintoríne na TS v lokalite IBV S. Webera – riešiť tak, že nové podzemné vedenie sa bude trasovať mimo budúcej rodinnej zástavby v zmysle platného územného plánu mesta (t.j. poza plánované rodinné domy), vid' zakreslenie v situácii v prílohe č. 1. Upozorňujeme, že z TS pri židovskom cintoríne, ktorá sa navrhuje zrušiť, je dnes napojená Čistiareň odpadových vôd aj s meraním (s odberným miestom).
16. Dodržať podmienky vyjadrenia Okresného úradu Kežmarok – odbor starostlivosti o životné prostredie zo dňa 29.03.2016, č. j. OU-KK-OSZP/2016/003750-2/Tp:
- Mechanizmy použité pri výstavbe musia byť v takom technickom stave, aby nedochádzalo k znečisťovaniu životného prostredia.
  - Neničiť a nepoškodzovať okolitú zeleň.
  - Pri výkopových prácach je nutné minimalizovať zásah v teréne.
  - Po ukončení stavebných prác uviesť terén do pôvodného stavu.
  - V prípade potreby výrubu drevín rastúcich mimo les je potrebné postupovať v zmysle zákona 5432002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.
17. Dodržať podmienky vyjadrenia Okresného úradu Kežmarok – odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií zo dňa 31.03.2016, č. j. 2016/003551-002:
- Pred začatím prác je potrebné požiadať tunajší úrad o povolenie na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie, v prípade, že Vaše vedenia budú križovať cestu II. alebo III. triedy vzduchom, resp. Vaše mechanizmy (doložiť vyjadrenie zo Správy a údržby ciest PSK, oblasť Poprad a poplatok v hodnote 120 eur). K povoleniu je potrebné priložiť projekt dočasného dopravného značenia, ktorým sa ohraničí pracovisko na ceste, odsúhlasený Okresným dopravným inšpektorátom v Kežmarku.
  - V prípade potreby vykonania čiastočnej uzávierky štátnej cesty II. alebo III. triedy z dôvodu státia stavebných mechanizmov a dopravných prostriedkov pri realizácii stavby, bude potrebné požiadať tunajší úrad o vydanie povolenia na čiastočnú uzávierku cesty.

- Pred začatím zemných prác je potrebné vytýčiť všetky inžinierske siete pracovníkmi dotknutých organizácií.
  - Pri realizácii prác v blízkosti štátnej cesty je potrebné požiadať o vyjadrenie Správu a údržbu ciest PSK, oblasť Poprad a Okresný dopravný inšpektorát Kežmarok o schválenie dočasného dopravného značenia.
  - Počas stavebných prác nesmie byť ohrozená bezpečnosť účastníkov cestnej premávky ani na ceste zriaďované skládky materiálu a zeminy.
  - Stavebné a zemné práce realizovať mimo cestného pozemku, pri realizácii prác v ochranných pásmach, pri výstavbe nových podperných bodov, trafostanice, dodržiavať normy a predpisy ako i podmienky v stanoviskách správcu cesty a ostatných správcov IS.
  - Toto naše stanovisko nenahradzuje povolenie na stavbu, vyjadrenie vlastníka pozemnej komunikácie, vyjadrenie vlastníka pozemku na uloženie vedenia v zemi, posúdenia výstavby parkovísk, chodníka, povolenia pre záber verejného priestranstva, ani súhlasy príslušných orgánov a organizácií pre vydanie územného rozhodnutia a povolenia stavby, povolenia na Zvláštne užívanie pozemnej komunikácie uloženia vedení do cesty alebo vzdušného kríženia, zásahu do pozemnej komunikácie, ako aj použitia dočasného a trvalého dopravného značenia.
18. Dodržať podmienky stanoviska Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja zo dňa 29.02.2016, č. j. 216/2016:
- Nové (vymieňané) podperné body vzdušného vedenia žiadame umiestniť mimo hlavný dopravný priestor cesty III/3103 (mimo cestné teleso t.j. min. 1 m od vonkajšej hrany priekopy resp. päty násypu cesty, prípadne kde sa pri ceste nachádza chodník tak až za chodník), tak aby netvorili pevnú prekážku pri ceste. Uvedené žiadame z dôvodu zvýšenia bezpečnosti cestnej premávky v dotknutej lokalite.
  - Pri križovaní rekonštruovaného NN vedenia s cestou III/3103 dodržať podjazdné výšky podľa príslušných STN.
  - Počas realizácie stavby nesmie byť žiaden materiál skladovaný na cestnom telese cesty III. triedy.
  - Správa a údržba ciest PSK žiada stavebníka, aby pred začatím prác a po ich ukončení prizval zástupcu SÚC PSK, oblasť Poprad (Ing. Vladimíra Precáka – vedúci strediska údržby Kežmarok, tel.:0915980451) na preberacie konanie za účelom zhodnotenia stavu pred a po realizácii prác vo forme písomného zápisu prípadne fotodokumentácie.
  - Žiadateľ ručí a zodpovedá za všetky škody vzniknuté SÚC PSK v dôsledku chybného prevedenia prác po dobu 60 mesiacov od kolaudácie stavby.
  - Pri práci na pozemnej komunikácii je potrebné používať dopravné značenie schválené a odsúhlasené príslušným ODI PZ SR.
  - Dodržať ďalšie podmienky stanovené v rozhodnutí cestného správneho orgánu, ktorým je Okresný úrad Kežmarok, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.
  - Toto vyjadrenie má platnosť dva roky od dátumu vydania a bude slúžiť ako podklad pre vydanie územného rozhodnutia, stavebného povolenia a rozhodnutia o zvláštnom užívaní pozemnej komunikácie vydané príslušným štátnym cestným orgánom.
19. Dodržať podmienky rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu Prešov zo dňa 30.03.2016, č. j. KPUPO-2016/6738-3/22061/JK:
- Stavebník vopred písomne oznámi KPÚ Prešov, pracovisko Poprad – Spišská Sobota (Sobotské námestie 1736/16, 058 01 Poprad /

podatelna.pp@pamiatky.gov.sk) začiatok a predpokladaný koniec úpravy nehnuteľností v pamiatkovom území.

- Stavebník písomne ohlásí začiatok výkopových prác, súvisiacich s pripravovanou stavbou „Spišská Belá – TS Krátka, VN, úprava NN a DP“ najmenej s dvojtýždňovým predstihom Krajskému pamiatkovému úradu Prešov, pracovisko Poprad – Spišská Sobota.
  - V zmysle § 40 odsek 2 a 3 pamiatkového zákona, ak sa nález nájde mimo povoleného pamiatkového výskumu, musí to nálezca oznámiť Krajskému pamiatkovému úradu Prešov priamo alebo prostredníctvom obce. Oznámenie o náleze je povinný urobiť nálezca najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení. Nález sa musí ponechať bezo zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa oznámenia nálezu. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu.
  - Ak v priebehu úpravy nehnuteľností v pamiatkovom území dôjde k odkrytiu nepredpokladaného nálezu, podľa § 32 odsek 14 pamiatkového zákona, je ten, kto práce vykonáva, povinný ohlásiť nález Krajskému pamiatkovému úradu Prešov zastaviť tie práce, ktoré ohrozujú nález alebo nálezovú situáciu. Krajský pamiatkový úrad Prešov rozhodne o ďalšom postupe najneskôr do troch pracovných dní od oznámenia nálezu.
20. Dodržať podmienky stanoviska Slovenského vodohospodárskeho podniku zo dňa 03.03.2016, č. j. CS 68/2016-CZ 4239/43212/16-Gk, CZ 3913/2016:
- Zahájenie prác požadujeme oznámiť našej organizácii min. 3 dni vopred.
  - Podperné stĺpy vzdušného NN vedenia umiestniť min. 6 m od brehovej čiary vodného toku Beliansky potok.
  - Prípadne narušenie brehov vodného toku ako aj príľahlých pozemkov, požadujeme dať do pôvodného stavu.
  - Záber pozemkov vo vlastníctve SR, v správe SVP, š. p. požadujeme majetkoprávne vysporiadať.
21. Dodržať podmienky vyjadrenia Podtatranskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a. s. zo dňa 15.03.2016, č. j. 4131/2016 a 5446/2016:
- V trase zemného káblového vedenia a podperných bodov sa nachádzajú siete v správe PVPS, a. s. Poprad.
  - Dôjde ku križovaniu káblového vedenia s našimi sieťami a preto požadujeme dodržať STN 736005 a pri výkopových prácach dodržať minimálne krytie nášho vedenia. Výkopové práce v blízkosti nášho vedenia vykonávať ručne a káblové vedenie uložiť do chráničky.
  - Pri styku Vášho vedenia s našimi sieťami v súbahu, požadujeme dodržať ochranné pásmo verejného vodovodu a verejnej kanalizácie a káblové vedenie uložiť mimo tohto pásma. Ochranné pásmo našich sietí je 1, 5 m od pôdorysného okraja potrubí na obidve strany.
  - Podporné body vzdušného vedenia a trafostanicu požadujeme umiestniť mimo ochranného pásma vodovodu a kanalizácie a to 1,5 m od pôdorysného okraja potrubia.
  - Pred začatím výkopových prác požadujeme vytýčenie sietí v správe PVPS, a. s.. Vytýčenie vodovodných sietí Vám na základe objednávky a telefonického dohovoru s p. Pitoňákom (tel. č. 052/7873 180 volať v pracovné dni medzi 7:00 – 7:30)

a kanalizačných sietí s p. Novákom Jaroslavom budú realizovať pracovníci PVPS, a. s. Poprad.

- Realizačné práce požadujeme nahlásiť našim správcom tri dni vopred.
  - Naši pracovníci majú právo kontroly výkopových a montážnych prác a v prípade pochybenia a nedodržania hore uvedeného majú právo práce pozastaviť až do vykonania nápravy v zmysle tohto vyjadrenia.
  - Po skončení prác požadujeme doložiť geodetické zameranie Vášho vedenia vo výkresovej a digitálnej forme a podklady požadujeme doručiť našej spoločnosti, oddeleniu GIS – u (Ing. Silvia Kováčová).
  - Pri zemných prácach môže dôjsť k stretu vášho vedenia s kanalizačnými, alebo vodovodnými prípojkami, ktoré nie sú v našej správe.
22. Dodržať podmienky vyjadrenia Okresného úradu Kežmarok – odbor starostlivosti o životné prostredie zo dňa 07.03.2016, č. j. OU-KK-OSZP-2016/002900-2/Bo:
- Zabezpečiť súhlas správcov a vlastníkov vedení inžinierskych sietí v prípade, že dôjde ku ich križovaniu resp. súbehu s projektovanou stavbou.
  - Počas realizácie stavby vykonať účinné opatrenia proti úniku olejov a iných škodlivých látok zo stavebných mechanizmov používaných pri výstavbe do pôdy, povrchových, podzemných vôd.
  - Pri použitých stavebných materiáloch musí byť preukázané, že tieto neobsahujú žiadne vyluhovateľné zložky, ktoré by negatívne pôsobili na kvalitu podzemných a povrchových vôd.
  - Zabezpečiť súhlas správcu vodného toku Beliansky potok v prípade ak dôjde k jeho križovaniu resp. súbehu a následne požiadať orgán štátnej vodnej správy, Okresný úrad Kežmarok, odbor starostlivosti o životné prostredie, o vydanie súhlasu podľa ust. § 27 ods. 1 písm. a) vodného zákona, ku ktorému je potrebné predložiť PD stavby a súhlasné stanovisko správcu vodného toku.
23. Dodržať podmienky vyjadrenia Železníc Slovenskej republiky – stredisko miestnej správy a údržby KT Košice zo dňa 18.04.2016, č. j. 12/57/2016/KTSNV:
- Pri vykonaní zemných prác, alebo iných prác, ktoré môžu ohroziť podzemné oznamovacie vedenie a zariadenie ŽSR je v blízkosti týchto vedení a zariadení Vaša organizácia povinná urobiť všetky opatrenia, aby nedošlo k ich poškodeniu a to tým, že zabezpečí:
- pred začatím zemných prác vyznačenie polohy oznamovacieho vedenia a zariadenia priamo na stavenisku – trase,
  - upovedomenie organizácie, ktorá vydala toto vyjadrenie o začatí stavebných prác najmenej 14 dní vopred,
  - preukázateľné oboznámenie pracovníkov, ktorí budú vykonávať práce s polohou tohto vedenia a zariadenia,
  - upozornenie organizácie vykonávajúcej zemné práce na možnú odchýlku uloženia vedenia – zariadenia od výkresovej dokumentácie,
  - upozornenie pracovníkov, aby dbali pri prácach v týchto miestach na najväčšiu opatrnosť a nepoužívali nevhodné náradie vo vzdialenosti najmenej 1,5 m po každej strane vyznačenej trasy vedenia – zariadenia, aby nepoužívali žiadne mechanizmy (hlbiace stroje, zbíjačky, buldozéry a pod.)
  - aby odkryté podzemné oznamovacie vedenie a zariadenie ŽSR bolo riadne zabezpečené proti poškodeniu,
  - aby organizácia vykonávajúca zemné práce zhutnila zeminu pod káblom – káblami, pred jeho – ich zakrytím, zahádzaním,

- aby organizácia vykonávajúca zemné práce vyzvala ŽSR OR Košice – Sekciu OZT – Stredisko miestnej správy a údržby Káblovej techniky Košice na kontrolu kábla – káblov pred ich zakrytím, či vedenie, alebo zariadenie nie je viditeľne poškodené,
- aby neodkladne ohlásila každé poškodenie podzemného oznamovacieho a zabezpečovacieho vedenia a zariadenia ŽSR OR Košice – Sekcii OZT – Stredisku miestnej správy a údržby KT Košice, ktoré toto vyjadrenie vydalo,
- aby bolo odhlásené ukončenie stavby ŽSR OR Košice – Stredisku miestnej správy a údržby Káblovej techniky Košice, ktoré toto vyjadrenie vydalo.

Námietky účastníkov konania neboli vznesené.

Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 ods. 1 stavebného zákona tri roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. Nestratí však platnosť, ak v tejto lehote začalo s využitím územia na určený účel alebo bola podaná žiadosť o stavebné povolenie.

### Odôvodnenie

Navrhovateľ Východoslovenská distribučná, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 36599361 (ďalej len „navrhovateľ“) podal dňa 03.06.2016 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby „**Spišská Belá – TS Krátka, VN, úprava NN a DP**“, k. ú. Spišská Belá. Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.

Stavebný úrad po doručení žiadosti preveril formálno-právne náležitosti žiadosti a všetky predložené doklady. Stavebný úrad listom zo dňa 14.07.2016 pod č. j. 220/2016/2 NK, GCH oznámil podľa §36 ods. 3 a 4 stavebného zákona zahájenie územného konania o umiestnení líniovej stavby s nariadením ústneho pojednávania na deň 9. augusta verejnou vyhláškou, z dôvodu veľkého počtu účastníkov konania. Oznámenie – verejná vyhláška bola zverejnená po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Spišská Belá a webovej stránke mesta. Dotknutým orgánom bolo zahájenie územného konania oznámené samostatne. V oznámení boli účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy upozornení v súlade s §36 stavebného zákona, že svoje námietky a pripomienky môžu uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak na ne stavebný úrad nebude prihliadať. Taktiež boli účastníci konania poučení, že na námietky, ktoré v určenej lehote účastníci konania neuplatnia v prvostupňovom konaní sa neprihliadne ani v odvolacom konaní.

V súlade s § 38 stavebného zákona bez súhlasu vlastníka pozemku môže stavebný úrad vydať územné rozhodnutie len ak sa dá na navrhovaný účel pozemok vyvlastniť. Podľa § 108 ods. 2 vyvlastniť možno len vo verejnom záujme na verejnoprospešné stavby.

K návrhu sa vyjadrili: Mesto Spišská Belá, Okresný úrad Kežmarok – odbor starostlivosti o životné prostredie, Okresný úrad Kežmarok – odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Slovenská správa ciest, Správa a údržba ciest prešovského samosprávneho kraja, Krajský pamiatkový úrad Prešov, Okresné riaditeľstvo hasičského záchranného zboru v Kežmarku, Ministerstvo vnútra slovenskej republiky (Centrum podpory Prešov) – Oddelenie telekomunikačných služieb, Ministerstvo obrany SR – Agentúra správy majetku, Slovenský vodohospodársky podnik, Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., SPP Distribúcia, a. s., Orange Slovensko, a. s., UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o., VSD, a. s., Železnice Slovenskej republiky Bratislava – Stredisko hospodárenia s majetkom Bratislava, Sekcia elektrotechniky a energetiky, Sekcia oznamovacej a zabezpečovacej techniky, Stredisko miestnej správy a údržby KT Košice, Sekcia železničných tratí a stavieb, Sekcia riadenia dopravy, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade.

Na ústnom pojednávaní zo dňa 9. augusta boli mestom Spišská Belá vyjadrené podmienky týkajúce sa rozkopávky miestnej komunikácie a plánovaného rozšírenia miestnej komunikácie na križovatke ulíc Nová a Hviezdoslavova.

Ich stanoviská a pripomienky boli skoorinované a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

Predložený návrh bol posúdený podľa §37 stavebného zákona a bolo zistené, že zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp., že týmto hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje a je v súlade s územným plánom mesta. Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvod, ktorý by bránil vydaniu rozhodnutia a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

### Poučenie

Podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia podaním na Mesto Spišská Belá, Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá. Včas podané odvolanie má podľa § 55 ods. 1 zákona o správnom konaní odkladný účinok. Toto rozhodnutie zároveň podlieha po vyčerpaní všetkých riadnych opravných prostriedkov a nadobudnutí právoplatnosti tohoto rozhodnutia preskúmaniu súdom podľa § 244 a násl. Občianskeho súdneho poriadku.



  
**JUDr. Štefan Bielák**  
primátor mesta

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky. Doručenie oznámenia sa vykoná tak, že sa písomnosť vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu - mesta Spišská Belá. Posledný deň lehoty je dňom doručenia. Oznámenie sa súčasne zverejní na elektronickej úradnej tabuli mesta.

**23 AUG. 2016**

Vyvesené dňa: .....



odtlačok pečiatky  
a podpis oprávnenej osoby

Zvesené dňa: .....



### LEGENDA

- proj.VN kábel v zemi
- proj.NN kábel v zemi
- proj.DP kábel v zemi
- rekonštruované NN vzdušné
- proj. trafostanica
- dem. trafostanica



V rámci stavby sa na zvyraznených uliciach:

- zruší vzdušná sieť (strešníkova o po stípoch) a nahradí kábelovou v zemi
- vymenia poškodené stĺpy za nové a hole vodiče AIFE nahradia izolovaným NF A2X
- upravia domové pripojky na zemné s istením
- zriadi kiosková trafostanica ako nahrada za demontovanú stožiarovú
- doplnia chýbajúce prepoje v NN sieti

VN: 3 ~ 22 kV 50 HZ  
 NN: 3/PEN ~ 400/230 V 50 HZ TN-C  
 VO: 1/PEN ~ 230 V 50 HZ TN-C

OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM:

- BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA VN (STN EN 50522, STN EN 61936-1):**
- ochrana pred priamym dotykom - umiestnením mimo dosahu
  - ochrana pred nepriamym dotykom - uzemnením
- OCHRANNÉ OPATRENIA NN (STN 33 2000-4-41):**
- samočinné odpojenie napájania
  - dvojitá alebo zosilnená izolácia

Mapové podklady : Informačný systém katastra nehnuteľností

@ Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	Ing. Božena Kajňáková	STUPEŇ	DUR
VEDÚCI PROJEKTANT	Ing. Božena Kajňáková	ČÍSLO ZÁKAZY	IP-8790
PROJEKTANT	Ing. Božena Kajňáková	ČÍSLO VÝKRESU	04/2016
VEDÚCI VÝKUR	Ing. Vojtech László	FORMÁT	2x44
STAVENK	Východoslovenská distribučná a.s.	MERKA	1 : 5000
MESTO STAVBY	Spisská Belá		
NÁZOV STAVBY	Spisská Belá – TS krátka, VN, úprava NN a DP		

Východoslovenská distribučná, a.s.  
 Kašice  
 -45-

