



Mesto Spišská Belá

Stavebný úrad

Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá

Naše číslo:
433/2016/3 NK, GCH

Spišská Belá
24. 02. 2017

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

STAVEBNÉ POVOLENIE

Stavebník Východoslovenská distribučná a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 36599361 (ďalej len „stavebník“) podal dňa 10.11.2016 návrh na vydanie stavebného povolenia na stavbu „**Spišská Belá – TS Krátka, VN, úprava NN a DP**“, k. ú. Spišská Belá. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

Mesto Spišská Belá, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a podľa §5 zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení stavebného zákona v spojení s § 27 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, prerokoval žiadosť stavebníka v stavebnom konaní s dotknutými orgánmi štátnej správy a so známymi účastníkmi konania a po preskúmaní podľa § 62 stavebného zákona, rozhodol takto:

„**Spišská Belá – TS Krátka, VN, úprava NN a DP**“, k. ú. Spišská Belá, sa podľa § 66 stavebného zákona

p o v o ľ u j e.

Popis stavby:

Stavba je vyvolaná nevyhovujúcim umiestnením a technickým stavom jestvujúcej trafostanice TS krátka, VN prípojky a NN siete na uliciach Krátka, Nová a 1.mája. Pôvodná VN prípojka a stožiarová trafostanica sa zruší. Nahradí ju nový kiosk umiestnený bližšie k odberateľom na križovatke ulíc Krátka, Nová a 1.mája. V NN sieti na uliciach Nová, Krátka a 1.mája sa nevyhovujúce vzdušné rozvody nahradia novými, ktoré budú vedené zemou. Kde sú jestvujúce káble uložené v chodníkoch, použijú sa na napájanie odberateľov cez doplnené istiace skrine. Nové NN prepoje umožnia zmenu konfigurácie zapojenia NN siete medzi trafostanicami, čím dôjde k zlepšeniu parametrov v NN sieti, k zvýšeniu spoľahlivosti a bezpečnosti dodávky elektrickej energie.

VN napájanie (vstup-výstup) pre TS 21 Krátka sa zrealizuje káblom 2x 3x20-NA2XS2Y 150/25, ktorý sa naspojkuje na zemný kábel VN220: 3x22-AXEKCY 240 prechádzajúci ulicou Záhradnou.

Pre káblové vedenie je potrebné urobiť výkop káblovej ryhy so šírkou a hĺbkou predpísanou STN 34 1050 a Normou spotreby VSE podľa počtu káblov, spôsobu, ochrany a miesta uloženia (chodník, cesta, zeleň). Pri ukladaní kábla je potrebné rešpektovať vzdialenosti od ostatných podzemných vedení predpísané STN 73 6005. Po uložení káblov do výkopov a ich zasypaní sa povrch uvedie do pôvodného stavu spevnením cesty, osiatím trávou. Po vytýčení trás podzemných inžinierskych sietí sa v prípade križovania uložia VN káble do chráničky tak, aby

presahovala 1m po oboch stranách križovaný objekt. V miestach zmeny smeru kábla sa umiestni káblový označník.

Navrhovaná transformačná stanica bude bloková typ A, s vonkajším ovládaním. Je to kompletne zmontovaná zostava s inštalovanou VN a NN technológiou. VN rozvádzač bude kompaktný, plnený plynom SF₆, zapojenie KK+T. NN rozvádzač bude 7 vývodový s poistkovými 1-pólovo-ovládanými odpínačmi do 400A pre poistky gG veľkosť 2. Istenie prívodu bude lištovým 1-pólovo-ovládaným odpínačom do 910A pre poistky gTr veľkosti 3. Súčasťou NN rozvádzača je distribučné meranie s bočnými odoberateľnými dverami na pravej strane stanice. Prístup obsluhy k VN a NN technológii je z jednej strany (technický štandard platný vo VSD).

NN sieť sa zrealizuje káblami NAYY 4x150 a NAYY 4x70, na dospojovanie jest.1-AYKY 4x240 sa použije NAYY 4x240. Jest. NN káble sa presmerujú do NN rozvádzača a skriň podľa jedнопólovej schémy.

NN sieť bude istená v plastových istiacich skriniach pilierových, ktorých výrobcom je Hasma Kropachy s poistkami typu PN s charakteristikou gG s časom odpojenia nepresahujúcim 5s.

Pre uloženie káblov je potrebné urobiť výkop káblovej ryhy so šírkou a hĺbkou predpísanou STN 33 2000-5-52 a Normou spotreby VSD podľa počtu káblov, podľa spôsobu ochrany a miesta uloženia (chodník, cesta, zeleň). Po uložení káblového vedenia do výkopu a zasypaní sa povrch upraví do pôvodného stavu.

Pre uzemnenie vodiča PEN, skriň a obmedzovačov prepätia bude použitý pásik FeZn 30x4, ktorý bude uložený do káblovej ryhy v minimálnej vzdialenosti 10cm od káblov, zasypaný zeminou.

Pri ukladaní káblov je potrebné rešpektovať vzdialenosti od ostatných podzemných vedení predpísané STN 73 6005 (tabuľka najmenších vzdialeností je uvedená na montážnom výkrese) a podmienky správcov dotknutých zariadení podľa vyjadrení.

Projektovú dokumentáciu vypracovala Ing. Božena Kajňaková, autorizovaný stavebný inžinier, 4304*Z*A2.

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba „Spišská Belá – TS Krátka, VN, úprava NN a DP“, bude v zmysle predloženej projektovej dokumentácie, ktorú vypracovala Ing. Božena Kajňaková,
2. Pri realizácii prác dodržiavať ustanovenie vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
3. S odpadom nakladať podľa príslušných ustanovení zákona o odpadoch. Znehodnotený stavebný materiál odvieť na skládku k tomu určenú. Znehodnotený stavebný materiál sa nesmie ukladať na verejné priestranstvá.
4. Pred začatím prác zabezpečiť vytýčenie všetkých dotknutých inžinierskych sietí, dodržať ich ochranné pásma a dodržať všetky podmienky dotknutých orgánov.
5. Akýkoľvek zásah do pozemku mesta Spišská Belá alebo do miestnej komunikácie musí byť vopred prekonzultovaný a odsúhlasený mestom, ináč je tento zásah zakázaný.
6. Po vykopaní základovej škáry kontaktovať statika vzhľadom na zložité základové pomery a členenie stavby.
7. Vopred oznámiť začatie stavby.
8. Predpokladaný termín ukončenia stavby: 31.12.2018
9. Po ukončení stavby požiadať stavebný úrad mesta Spišská Belá o kolaudačné rozhodnutie. Ku kolaudácii stavebník doloží doklady o využití a zneškodnení odpadov

z výstavby, revízne správy, certifikácia stavebných výrobkov, kópia stavebného povolenia, list vlastníctva, overenú projektovú dokumentáciu, stavebný denník, energetický certifikát a doklad uhradení správneho poplatku.

10. Dodržať podmienky vyjadrenia Mesta Spišská Belá zo dňa 14.07.2016, č. j. 182-3/2016 a 182-4/2016.

11. Dodržať podmienky súhrnného stanoviska Železníc slovenskej republiky, Generálne riaditeľstvo – odbor expertízy, zo dňa 06.09.2016, č. j. 23101/2016/O420 – 002:

- Pri ďalšej príprave a uskutočňovaní predmetnej stavby budú splnené požiadavky uvedené vo vyjadreniach stavebníkom získaných od zložiek ŽSR (OR Košice a SHM), pri zabezpečovaní podkladov pre prípravu a realizáciu stavby:
 - o riešiť pri styku v záujmovom území ochranu podzemných káblových vedení v správe SOZT Košice (rešpektovať ochr. Pásma trás káblov ŽSR od vytýčenej polohy),
 - o chráničku (v žkm 21,050) zrealizovať na základe odsúhlaseného technického riešenia v súlade PD,
 - o realizáciou nesmie byť narušený priechodný prierez, voľný schodný a manipulačný priestor,
 - o stavebník v obvode dráhy zaistí bezpečnosť svojich zamestnancov (dohoda o bezpečnosti prác v podmienkach ŽSR) v súlade s predpisom Z2 (v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z.),
 - o Stavbu prispôbiť dráhovým predpisom a normám STN EN tak, aby bol vylúčený nepriaznivý vplyv stavby na prevádzku dráhy.
- Stavebník stavbu zrealizuje podľa dokumentácie overenej MDVRR SR Bratislava, Sekcia ŽDD, Odboru DSÚ. Prípadné zmeny stavby, alebo jej situovania, je potrebné vopred prejednať s ŽSR – OR Košice.
- Stavebník v stavebnom konaní preukáže iné právo k nehnuteľnostiam ŽSR navrhovaným na výstavbu (uzatvorí so ŽSR – SHM RP Košice „Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena“.
- Pred začatím prác stavebník objedná vytýčenie podzemných vedení ŽSR – OR Košice, SMSÚ ŽTS TO Spišská Nová Ves (kontaktná osoba – Ing. Gallik, t. č. 0911 991 345).
- Stavebník je povinný zrealizovať stavbu a vykonať opatrenia, aby nebola ohrozená a narušená koľajová prevádzka.
- Stavebník je povinný počas celej výstavby a prevádzky stavby zabezpečiť, aby stavba:
 - o odolávala dynamickým vplyvom železničnej prevádzky,
 - o nenarušila odvodňovací systém železničných zariadení,
 - o nenarušila stabilitu železničného telesa.
- Skládky stavebného materiálu, resp. odpad vzniknutý v rámci stavby požadujeme skladovať mimo pozemku ŽSR. Následné terénne úpravy na pozemku v správe ŽSR vykonať do pôvodného stavu.
- Pokiaľ pri realizácii stavby alebo pri prevádzke stavby vzniknú škody na majetku ŽSR, stavebník tieto uhradí v plnom rozsahu.
- ŽSR nezodpovedajú za prípadné poruchy stavby a škody pri jej výstavbe a prevádzke (vrátane kolízií pri prístupe stavebných mechanizmov, dopravných prostriedkov a osôb k nej) spôsobené železničnou prevádzkou.
- Po ukončení prác stavby v obvode dráhy, stavebník si zabezpečí vydanie potvrdenia o uskutočnení prác ŽSR – OR Košice, SMSÚ ŽTS TO Spišská nová Ves. Stavebník toto potvrdenie predloží pri kolaudácii stavby.

- Stavebník následne po ukončení stavby odovzdá ŽSR – OR Košice, Sekcii žel. tratí a stavieb dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby (časť dotýkajúcu sa obvodu dráhy). Zároveň žiadame prizvať ŽSR – OR Košice, SMSÚ ŽTS TO Spišská Nová Ves ku kolaudácii stavby.
12. Dodržať podmienky vyjadrenia OÚ Kežmarok – Odbor starostlivosti o životné prostredie zo dňa 29.03.2016, č. j. OU-KK-OSZP/2016/003750-2/TP:
- Mechanizmy použité pri výstavbe musia byť v takom technickom stave, aby nedochádzalo k znečisťovaniu životného prostredia.
 - Neničiť a nepoškodzovať okolitú zeleň.
 - Pri výkopových prácach je nutné minimalizovať zásah v teréne.
 - Po ukončení stavebných prác uviesť terén do pôvodného stavu.
 - V prípade potreby výrubu drevín rastúcich mimo les je potrebné postupovať v zmysle zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.
13. Dodržať podmienky vyjadrenia OÚ Kežmarok – Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií zo dňa 31.03.2016, č. j. 2016/003551-002:
- Pred začatím prác je potrebné požiadať tunajší úrad o zvláštne užívanie pozemnej komunikácie, v prípade, že vaše vedenia budú križovať štátnu cestu II. triedy alebo III. triedy vzduchom, resp. vaše vedenia budú uložené do telesa cesty pretláčaním alebo budú na ceste stáť vaše mechanizmy (doložiť vyjadrenie Správy a údržby ciest PSK, oblasť Poprad a poplatok v hodnote 120 eur). K povoleniu je potrebné priložiť projekt dočasného dopravného značenia, ktorým sa ohraničí pracovisko na ceste, odsúhlasený Okresným dopravným inšpektorátom v Kežmarku.
 - V prípade potreby vykonania čiastočnej uzávierky štátnej cesty II. alebo III. triedy z dôvodu státia stavebných mechanizmov a dopravných prostriedkov pri realizácii stavby, bude potrebné požiadať tunajší úrad o vydanie povolenia na čiastočnú uzávierku cesty.
 - Pred začatím zemných prác je potrebné vytýčiť všetky inžinierske siete pracovníkmi dotknutých organizácií.
 - Pri realizácii prác v blízkosti štátnej cesty je potrebné požiadať o vyjadrenie Správy a údržbu ciest PSK, oblasť Poprad a Okresný dopravný inšpektorát Kežmarok o schválenie dočasného dopravného značenia.
 - Počas stavebných prác nesmie byť ohrozená bezpečnosť účastníkov cestnej premávky ani na ceste zriaďované skládky dopravného značenia.
 - Počas stavebných prác nesmie byť ohrozená bezpečnosť účastníkov cestnej premávky ani na ceste zriaďované skládky materiálu a zeminy.
 - Stavebné, zemné práce realizovať mimo cestného pozemku, pri realizácii prác v ochrannom pásme, pri výstavbe nových podperných bodov, trafostanice, dodržiavať normy a predpisy ako i podmienky v stanoviskách správcu cesty a ostatných správcov IS.
14. Dodržať podmienky vyjadrenia Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja zo dňa 29.02.2016, č. j. 216/2016:
- Nové (vymieňané) podperné body vzdušného vedenia žiadame umiestniť mimo hlavný dopravný priestor cesty III/3103 (mimo cestné teleso t. j. min. 1 m od vonkajšej hrany priekopy resp. päty násypu cesty, prípadne kde sa pri ceste nachádza chodník tak až za chodník), tak aby netvorili pevnú prekážku pri ceste. Uvedené žiadame z dôvodu zvýšenia bezpečnosti cestnej premávky v dotknutej lokalite.
 - Pri križovaní rekonštruovaného NN vedenia s cestou III/3103 dodržať podjazdové výšky podľa príslušných TN.

- Počas realizácie stavby nesmie byť žiaden materiál skladovaný na cestnom telese cesty III. triedy.
 - Správa a údržba ciest PSK žiada stavebníka, aby pred začatím prác a po ich ukončení prizval zástupcu SÚC PSK, oblasť Poprad (Ing. Vladimíra Precáka – vedúci strediska údržby Kežmarok, tel. č. 0915 980 451) na preberacie konanie za účelom zhodnotenia stavu pred a po realizácii prác vo forme písomného zápisu prípadne fotodokumentácie.
 - Žiadateľ ručí a zodpovedá za všetky škody vzniknuté SÚC PSK v dôsledku chybného prevedenia prác po dobu 60 mesiacov od kolaudácie stavby.
 - Pri práci na pozemnej komunikácii je potrebné používať dopravné značenie schválené a odsúhlasené príslušným ODI PY SR.
 - Dodržať ďalšie podmienky stanovené v rozhodnutí cestného správneho orgánu, ktorým je OÚ Kežmarok, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.
15. Dodržať podmienky rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu Prešov zo dňa 30.03.2016, č. j. KPUPO-2016/6738-3/22061/JK:
- Stavebník vopred oznámi KPÚ Prešov, pracovisko Poprad-Spišská sobota (Sobotské námestie 1735/16, 058 01 Poprad/podatelna.pp@pamiatky.gov.sk) začiatok a predpokladaný koniec úprav nehnuteľností v pamiatkovom území.
 - Stavebník písomne ohlási začiatok výkopových prác, súvisiacich s pripravovanou stavbou „Spišská Belá – TS Krátka, VN, úprava NN a DP“, najmenej s dvojtýždňovým predstihom Krajskému pamiatkovému úradu Prešov, pracovisko Poprad – Spišská Sobota.
 - v zmysle § 40 odsek 2 a 3 pamiatkového zákona, ak sa nález nájde mimo povoleného pamiatkového výskumu, musí to nálezca oznámiť Krajskému pamiatkovému úradu Prešov priamo alebo prostredníctvom obce. Oznámenie o náleze je povinný urobiť nálezca najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení. Nález sa musí ponechať bezo zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa oznámenia nálezu. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu.
 - Ak v priebehu úpravy nehnuteľností v pamiatkovom území dôjde k odkrytiu nepredpokladaného nálezu, podľa § 32 odsek 14 pamiatkového zákona, je ten, kto práce vykonáva, povinný ohlásiť nález Krajskému pamiatkovému úradu Prešov a až do vydania rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu Prešov zastaviť tie práce, ktoré ohrozujú nález alebo nálezovú situáciu. Krajský pamiatkový úrad Prešov rozhodne o ďalšom postupe najneskôr do troch pracovných dní od oznámenia nálezu.
16. Dodržať podmienky stanoviska SVP, š.p. zo dňa 03.03.2016, č. j. CS 68/2016-CZ 4239/43212/16 – Gk a CZ 3913/2016:
- Zahájenie prác požadujeme oznámiť našej organizácii min. 3 dni vopred.
 - Podperné stĺpy vzdušného NN vedenia, umiestniť min. 6 m od brehovej čiary vodného toku Beliansky potok.
 - Prípadné narušenie brehov vodného toku ako aj prilahlých pozemkov, požadujeme dať do pôvodného stavu.
 - Záber pozemkov vo vlastníctve SR, v správe SVP, š. p., požadujeme majetkoprávne vysporiadať.

17. Dodržať podmienky vyjadrenia PVPS, a. s. zo dňa 15.03.2016, č. j. 4131/2016 a 5446/2016:

- V trase zemného káblového vedenia a podporných bodov sa nachádzajú siete v správe PVPS, a. s. Poprad.
- Dôjde ku križovaniu káblového vedenia s našimi sieťami a preto požadujeme dodržať STN 736005 a pri výkopových prácach dodržať minimálne krytie nášho vedenia. Výkopové práce v blízkosti nášho vedenia vykonávať ručne a káblové vedenie uložiť do chráničky.
- Pri styku vášho vedenia s našimi sieťami v súbahu, požadujeme dodržať ochranné pásmo verejného vodovodu a verejnej kanalizácie a káblové vedenie uložiť mimo tohto pásma. Ochranné pásma našich sietí je 1,5 m od pôdorysného okraja potrubí na obidve strany.
- Podporné body vzdušného vedenia a trafostanicu požadujeme umiestniť mimo ochranné pásmo vodovodu a kanalizácie a to 1,5 m od pôdorysného okraja potrubia.
- Pred začatím výkopových prác požadujeme vytýčenie sietí v správe PVPS, a. s.. Vytýčenie vodovodných sietí Vám na základe objednávky a telefonického dohovoru s p. Pitoňákom (tel. č. 052/7873 180 volať v pracovné dni medzi 07:00 – 07:30) a kanalizačných sietí s p. Novákom Jaroslavom budú realizovať pracovníci PVPS, a. s. Poprad.
- Realizačné práce požadujeme nahlásiť naším správcom tri dni vopred.
- Naši pracovníci majú právo kontroly výkopových prác a montážnych prác a v prípade pochybenia a nedodržania hore uvedeného majú právo práce pozastaviť až do vykonania nápravy v zmysle tohto vyjadrenia.
- Po skončení prác požadujeme doložiť geodetické zameranie vášho vedenia vo výkresovej a digitálnej forme a podklady požadujeme doručiť našej spoločnosti, oddeleniu GIS – u (Ing. Silvia Kováčová).

18. Dodržať podmienky stanoviska SPP Distribúcie, a. s. zo dňa 18.03.2016, č. j. TD/13909/PP/Hn/2016:

- Pri realizácii el. VN a NN vedenia dôjde ku križovaniu a súbahu s exist. STL a NTL plynovodmi s prípojkami a miesto križovania je preto potrebné zabezpečiť v zmysle priestorovej normy STN 73 6005. V prípade umiestnenia nových stĺpov VN, NN el. vedenia požadujeme, aby podporné body stĺpov boli osadené mimo ochranného pásma a to min 2 m od STL plynovodu (na základe presného vytýčenia), a pokiaľ bude stĺp v blízkosti plynovodu aj uzemnený, vzdialenosť uzemnenia od plyn. Zariadenia požadujeme dodržať v zmysle STN 73 6005.
- Dodržať všeobecné podmienky vyjadrenia.

19. Dodržať podmienky záväzného stanoviska OÚ Kežmarok – Odbor starostlivosti o životné prostredie (vyjadrenie orgánu štátnej vodnej správy) zo dňa 07.03.2016, č. j. OU-KK-OSZP-2016/002900 – 2/Bo:

- Zabezpečiť súhlas správcov a vlastníkov vedení inžinierskych sietí v prípade, že dôjde ku ich križovaniu resp. súbahu s projektovanou stavbou.
- Počas realizácie stavby vykonať účinné opatrenia proti úniku olejov a iných škodlivých látok zo stavebných mechanizmov používaných pri výstavbe do pôdy, povrchových, podzemných vôd.
- Pri použitých stavebných materiáloch musí byť preukázané, že tieto neobsahujú žiadne vyluhovateľné zložky, ktoré by negatívne pôsobili na kvalitu podzemných a povrchových vôd.
- Zabezpečiť súhlas správcu vodného toku Beliansky potok v prípade ak dôjde k jeho križovaniu resp. súbahu a následne požiadať orgán štátnej vodnej správy, Okresný úrad Kežmarok, odbor starostlivosti o životné prostredie, o vydanie súhlasu podľa

ust. § 27 ods. 1 písm. a) vodného zákona, ku ktorému je potrebné predložiť PD stavby a súhlasné stanovisko správcu vodného toku.

20. Dodržať podmienky záväzného stanoviska OÚ Kežmarok – Odbor starostlivosti o životné prostredie zo dňa 21.03.2016, č. j. OU-KK-OSZP-2016/003288-2/Ká:

- Odpady vzniknuté prestavbou objektu odovzdať na zhodnotenie, zneškodnenie len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch (zberne, skládky), pričom keďže sa nejedná o drobný stavebný odpad je investor povinný zabezpečiť zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov na vlastné náklady (teda nie v rámci poplatku za drobné stavebné odpady mesta Spišská Belá).
- Stavebník, resp. zhotoviteľ stavby, je povinný zabezpečiť stavenisko alebo vznikajúce stavebné odpady do takej miery, aby nedochádzalo k úniku odpadov na pozemky v okolí stavby a spaľovaniu horľavého stavebného odpadu.
- Najneskôr ku kolaudačnému konaniu, investor stavby predloží orgánu štátnej správy v odpadovom hospodárstve zoznam ostatných (napr. obaly z papiera, plastov,...), príp. nebezpečných odpadov (napr. obaly znečistené škodlivinami – skládka odpadov Žakovce) vzniknutých pri prestavbe objektu a ich materiálovú bilanciu spolu s dokladmi o spôsobe ich využitia alebo ich zhodnotenia, resp. zneškodnenia potvrdené odberateľom odpadov.

Námietky účastníkov konania neboli vznesené.

Stavba nesmie byť začatá, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť v zmysle § 52 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom poriadku.

Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 ods. 1 a § 67 ods. 1 a ods. 2 stavebného zákona dva roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. Stavebné povolenie stráca právoplatnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, pokiaľ stavebný úrad v odôvodnených prípadoch neurčil na začatie stavby dlhšiu lehotu.

Pre uvedenú stavbu bolo vydané územné rozhodnutie dňa 11.08.2016 pod č. j. 220/2016/3 NK, GCH.

Odôvodnenie

Stavebník Východoslovenská distribučná a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 36599361 (ďalej len „stavebník“) podal dňa 10.11.2016 návrh na vydanie stavebného povolenia na stavbu „**Spišská Belá – TS Krátka, VN, úprava NN a DP**“, k. ú. Spišská Belá. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

Stavebný úrad po doručení žiadosti preveril formálno-právne náležitosti žiadosti a všetky predložené doklady. Stavebný úrad listom zo dňa 15.12.2016 pod č. j. 433/2016/2 NK, GCH oznámil podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona začiatok konania a nariadil ústne pojednávanie, ktoré sa uskutočnilo dňa 19.01.2017. Dotknutým orgánom bolo zahájenie oznámené samostatne. V oznámení boli účastníci a dotknuté orgány štátnej správy upozornení v súlade s § 61 stavebného zákona, že svoje námietky a pripomienky môžu uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní. Taktiež boli účastníci konania poučení, že na námietky, ktoré v určenej lehote účastníci konania neuplatnili v prvostupňovom konaní sa neprihliadne ani v odvolacom konaní.

K návrhu sa vyjadrili: Mesto Spišská Belá, Železnice Slovenskej republiky – Generálne riaditeľstvo, Odbor expertízy; Železnice Slovenskej republiky – stredisko hospodárenia s majetkom Bratislava, Regionálne pracovisko Košice; Železnice Slovenskej republiky – Oblastné riaditeľstvo Košice, Sekcia elektrotechniky a energetiky, Sekcia oznamovacej

a zabezpečovacej techniky, Sekcia OZT – Stredisko miestnej správy a údržby KT Košice, Sekcia železničných tratí a stavieb, Sekcia riadenia dopravy; Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Kežmarku; Okresný úrad Kežmarok – Odbor starostlivosti o životné prostredie, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií; Slovenská správa ciest, Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja; Krajský pamiatkový úrad Prešov; Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky – Centrum podpory Prešov; Oddelenie telekomunikačných služieb; Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Východ; Slovenský vodohospodársky podnik, š. p.; Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s.; SPP Distribúcia, a. s.; Orange Slovensko, a. s.; UPC Broadband Slovakia, s. r. o.;

Ich stanoviská boli zosúladené a podmienky zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia podaním na Mesto Spišská Belá, Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá. Včas podané odvolanie má podľa § 55 ods. 1 zákona o správnom konaní odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov




JUDr. Štefan Biel'ak
primátor mesta

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky. Doručenie oznámenia sa vykoná tak, že sa písomnosť vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu - mesta Spišská Belá. Posledný deň lehoty je dňom doručenia. Oznámenie sa súčasne zverejní na elektronickej úradnej tabuli mesta.

Vyvesené dňa: 6. 3. 2014



Zvesené dňa: 11. 3. 2014

-3-
odtlačok pečiatky
a podpis oprávnenej osoby