



# Mesto Spišská Belá

## Stavebný úrad

Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá

Naše číslo:  
221/2017/3 NK, GCH

Spišská Belá  
17.08.2017

### VEREJNÁ VYHLÁŠKA

### STAVEBNÉ POVOLENIE

Stavebník Východoslovenská distribučná a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 36599361 v zastúpení spoločnosťou BBF elektro, s. r. o., Radlinského 17/B, 052 01 Spišská Nová Ves (ďalej len „stavebník“) podal dňa 18.05.2017 návrh na vydanie stavebného povolenia na stavbu „**Spišská Belá – Zriadenie NN siete z TS Továrenská**“, na pozemkoch KN-C parc. č. 480/1, 480/77, 480/135, 1889/1, 391/1 (KN-E parc. č. 6417/1, 6416/4), 1917 (KN-E parc. č. 6416/4, 14905, 6405, 6409, 6418/3), 1916/8 (KN-E parc. č. 14985/2, 6379/2), 1894/1 (KN-E parc. č. 14931/201, 692, 691, 6501, 6502, 6503, 6504), 1854/1, 243/6 a 288/1 v k. ú. Spišská Belá. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

Mesto Spišská Belá, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a podľa §5 zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení stavebného zákona v spojení s § 27 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, prerokoval žiadosť stavebníka v stavebnom konaní s dotknutými orgánmi štátnej správy a so známymi účastníkmi konania a po preskúmaní podľa § 62 stavebného zákona, rozhodol takto:

stavba „**Spišská Belá – Zriadenie NN siete z TS Továrenská**“, na pozemkoch KN-C parc. č. 480/1, 480/77, 480/135, 1889/1, 391/1 (KN-E parc. č. 6417/1, 6416/4), 1917 (KN-E parc. č. 6416/4, 14905, 6405, 6409, 6418/3), 1916/8 (KN-E parc. č. 14985/2, 6379/2), 1894/1 (KN-E parc. č. 14931/201, 692, 691, 6501, 6502, 6503, 6504), 1854/1, 243/6 a 288/1 v k. ú. Spišská Belá, sa podľa § 66 stavebného zákona

### p o v o ľ u j e.

#### Popis stavby:

Pri križovatke ulíc Zimná a továrenská bola v rámci zákaznickej stavby AF4 zriadená distribučná trafostanica „TS0535-0030 Továrenská Spišská Belá“. TS bola zriadená aj za účelom presmerovania NN siete v tejto lokalite, ktorá je v súčasnosti napájaná z cudzej TS „TS0535-0001 CIMA Obec Spišská Belá“. Za účelom uloženia NN káblov z novej TS boli pod cestami uložené rezervné chráničky.

Do existujúcej trafostanice TS CIMA je zaústené vzdušné vedenie AIKe 110/22 končiace na podpernom bode VN215\_PSB\_5 (odpínač UV215\_SB29) a kábel ANKTOPV 3x120 zo

smeru BR215-ABA. Zo vzdušného vedenia AIFe 110/22 je napojená aj novovybudovaná kiosková trafostanica TS Továrenská (odpínač UV215\_SB30) káblom 3xNA2XS2Y 1x150 v zemi. Zapojenie VN siete v blízkosti podperného bodu VN215\_PSB1\_5 sa doplnením nového VN rozvádzača 4K upraví.

Existujúca NN sieť v danej oblasti je napájaná z cudzej trafostanice TS CIMA. Presmerovaním zásobovania (úpravami v NN sieti) z TS CIMA do novovybudovanej TS Továrenská bude NN sieť zásobovaná z trafostanice v majetku VSD a. s..

#### Navrhovaný stav nového VN vedenia:

Vedľa podperného bodu VN215\_PSB1\_5 sa osadí nový VN rozvádzač 4K (KZM: 10152947). Existujúce odpínače UV číslo UV215\_SB29 a UV215\_SB30 na podpernom bode VN215\_PSB1\_5 sa demontujú. Vzdušná sieť VN typu AIFe 110/22 sa na tomto podpernom bode natvrdo zaústi do nového VN rozvádzača AK novým káblom WH215 typu 3xNA2XS2Y 1x150 RM/25. Existujúci kábel ANKTOPV 3x120 (WH1) zo smeru BR215-ABA do TS CIMA sa pred TS CIMA rozreže a naspojkuje do VN 4K. Zvyšok káblového vedenia ANKTOPV 3x120 do TS CIMA sa demontuje. Trafostanica TS CIMA sa napojí pomocou existujúceho kábla (WH2 – 3xNA2XS2Y 1x150 RM/25), ktorý bol pôvodne vedený z odpínača UV215\_SB29 a vzdušnej siete. Kábel WH2 sa z tohto zdemontovaného odpínača zaústi do nového VN rozvádzača 4K. Vývod káblom WH3 (3xNA2XS2Y 1x150 RM/25) zo zdemontovaného odpínača UV215\_SB30 do TS Továrenská sa takisto zaústi do VN rozvádzača 4K.

V trafostanici TS CIMA sa demontuje transformátor v majetku VSDS a. s.

Riešenie prechodu zemný kábel – holé vedenie bez spínacieho prvku: Holé vonkajšie vedenie bude uchytené na podpernom bode kotevnými svorkami a závesnými izolátormi. Pre dvojité záves bude použitý kĺb, vidlica, rozperky a oko. Strmeňovú svorku je potrebné voliť podľa prierezu vodiča a mechanického zaťaženia. Pri tomto riešení prejde holé vonkajšie vedenie cez kotevnú strmeňovú svorku na obmedzovače prepätia, umiestnené pod vedením na samostatnej konzole na podpernom bode. Holé vodiče, prechádzajúce z kotevnej svorky na obmedzovač prepätia, budú zaizolované z dôvodu ochrany vtáctva. Na zaizolovanie sa použije izolačný návlak zo silikónovej gummy. Pre vodič 70 mm<sup>2</sup> bude použitý izolačný návlak typ CCI-2/0-200, a pre vodič 110 mm<sup>2</sup> bude použitý izolačný návlak typ CCI-266-200. Na obmedzovačoch prepätia bude vonkajšou koncovkou ukončený aj kábel, ktorým bude vedenie pokračovať do zeme. Konzola s obmedzovačmi prepätia bude uchytená na podpernom bode (PB) strmeňom.

Kábel bude uložený v chráničke. Po výstupe z chráničky bude kábel uchytený v plastovej príchytke pod koncovkou, aby nedošlo k ulomeniu koncovky. Chránička bude prichytená k PB upínacím systémom a zo strany výstupu kábla ukončená rozdeľovacou hlavou. Pre uchytenie káblových príchytiek KOZ sa použije konzola na káblové koncovky, uchytená na PB strmeňom. Konštrukcie na PB budú pripojené na uzemnenie. Vodič na uzemnenie bude ukončený okom.

#### Navrhovaný stav nového NN vedenia:

Zmenami a úpravami v NN sieti sa presmeruje zásobovanie z TS CIMA do TS Továrenská, ktorá je v majetku VSD, a.s. Z trafostanice je momentálne zásobovaný bytový dom s elektrickým vykurovaním káblami 2xNAYY-J 4x150, zvyšná časť NN siete v okolí TS Továrenská je zásobovaná z TS CIMA. Z trafostanice TS Továrenská sa zriadi nové vývody,

ktoré sa napoja na existujúcu alebo rekonštruovanú NN sieť. V trafostanici TS CIMA sa demontuje NN rozvádzač ktorý je v majetkom VSIDS a.s.

Nové vývody budú zriadené pre bytový dom, ul. Družstevnú, ul. Zimnú súp. č. d. 53 a 54, ul. kpt. Nálepku, Ludvíka Svobodu a ul. Továrenskú tak, ako je zakreslené v projektovej dokumentácii.

Pre verejné osvetlenie sa zriadi samostatný kábel AYKY-J 4x16, ktorý bude vedený v jednom výkope s NN vedením VSD, a.s. na ul. Družstevnej, ktorý nahradí pôvodné vedenie AlFe pre VO. Svietidlá VO a osvetľovacie stožiare pre VO nie sú predmetom riešenia tohto projektu a budú riešené v samostatnom projekte v réžii mesta Spišská Belá.

Projektovú dokumentáciu vypracoval Ing. Rastislav Kubovič, autorizovaný stavebný inžinier 5901\*A2.

#### **Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:**

1. Stavba „Spišská Belá – Zriadenie NN siete z TS Továrenská“ bude zrealizovaná v zmysle predloženej projektovej dokumentácie, za ktorú zodpovedá Ing. Rastislav Kubovič.
2. Pri realizácii prác dodržiavať ustanovenie vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
3. S odpadom nakladať podľa príslušných ustanovení zákona o odpadoch. Znehodnotený stavebný materiál odvieť na skládku k tomu určenú. Znehodnotený stavebný materiál sa nesmie ukladať na verejné priestranstvá.
4. Pred začatím prác zabezpečiť vytýčenie všetkých dotknutých inžinierskych sietí, dodržať ich ochranné pásma a dodržať všetky podmienky dotknutých orgánov.
5. Akýkoľvek zásah do pozemku mesta Spišská Belá alebo do miestnej komunikácie musí byť vopred prekonzultovaný a odsúhlasený mestom, ináč je tento zásah zakázaný.
6. Vopred oznámiť začatie stavby.
7. Predpokladaný termín ukončenia stavby: 31.12.2019
8. Po ukončení stavby požiadať stavebný úrad mesta Spišská Belá o kolaudačné rozhodnutie. Ku kolaudácii stavebník doloží doklady o využití a zneškodnení odpadov z výstavby, revízne správy, kópia stavebného povolenia, list vlastníctva, overenú projektovú dokumentáciu, stavebný denník a doklad uhradení správneho poplatku.
9. Stavebný úrad v zmysle ustanovení § 81c písm. a) stavebného zákona upúšťa od kolaudácie domových prípojok.
10. Dodržať podmienky záväzného stanoviska Krajského pamiatkového úradu Prešov, zo dňa 18.08.2015, č. j. KPUPO-2015/16660-2/55882/Lk:
  - Vzhľadom k tomu, že pri stavebných a s nimi spojených zemných prácach môže dôjsť k narušeniu doteraz nezistenej a teda neevidovanej archeologickej lokality, žiadame ohlásenie začatia výkopových prác súvisiacich s predmetnou stavbou najmenej s dvojtýždňovým predstihom Krajskému pamiatkovému úradu Prešov pracovisko Levoča.

- Stavebník je povinný v zmysle § 40 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov oznámiť každý archeologický nález Krajskému pamiatkovému úradu Prešov najneskôr druhý deň po jeho nájdení a urobiť nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil.
11. Dodržať podmienky záväzného stanoviska OÚ Kežmarok – Odbor starostlivosti o životné prostredie zo dňa 21.04.2017, č. j. OU-KK-OSZP/2017/005055-2/Bo:
- Zabezpečiť súhlas správcov a vlastníkov vedení inžinierskych sietí v prípade, že dôjde ku ich križovaniu, resp. súbehu projektovanej stavby s podzemným vedením inžinierskych sietí.
  - Každú zmenu v projektovej dokumentácii v projektovej dokumentácii predložiť tunajšiemu orgánu na vyjadrenie.
  - Pri realizácii výstavby objektu, ako aj pri budúcej prevádzke zabezpečiť dodržanie podmienok ochrany podzemných a povrchových vôd pred prípadným znečistením látkami škodiacimi vodám v zmysle právnych predpisov a noriem platných na úseku ochrany vôd.
12. Dodržať podmienky záväzného stanoviska OÚ Kežmarok – Odbor starostlivosti o životné prostredie zo dňa 17.07.2015, č. j. OU-KK-OSZP-2015/007486-2/Ká:
- Odpady vzniknuté prestavbou objektu odovzdať na zhodnotenie, zneškodnenie len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch (zberne, skládky), pričom keďže sa nejedná o drobný stavebný odpad je investor povinný zabezpečiť zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov na vlastné náklady (teda nie v rámci poplatku za drobné stavebné odpady mesta Spišská Belá).
  - Stavebník, resp. zhotoviteľ stavby, je povinný zabezpečiť stavenisko alebo vznikajúce stavebné odpady do takej miery, aby nedochádzalo k úniku odpadov na pozemky v okolí stavby.
  - Najneskôr ku kolaudačnému konaniu, investor stavby predloží orgánu štátnej správy v odpadovom hospodárstve zoznam ostatných (napr. obaly z papiera, plastov,...), príp. nebezpečných odpadov (napr. obaly znečistené škodlivinami – skládka odpadov Žakovce) vzniknutých pri prestavbe objektu a ich materiálovú bilanciu spolu s dokladmi o spôsobe ich využitia alebo ich zhodnotenia, resp. zneškodnenia potvrdené odberateľom odpadov.
13. Dodržať podmienky vyjadrenia OÚ Kežmarok – Odbor starostlivosti o životné prostredie zo dňa 22.07.2015, č. j. OU-KK-OSZP/2015/007596-2/Tr:
- Mechanizmy použité pri výstavbe musia byť v takom technickom stave, aby nedochádzalo k znečisťovaniu životného prostredia.
  - Neničiť a nepoškodzovať okolitú zeleň.
  - Pri výkopových prácach je nutné minimalizovať zásah v teréne.
  - Po ukončení stavebných prác uviesť terén do pôvodného stavu.
  - V prípade potreby výrubu drevín rastúcich mimo les je potrebné postupovať v zmysle zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.
14. Dodržať podmienky vyjadrenia OÚ Prešov – Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií zo dňa 05.08.2015, č. j. OU-PO-OCDPK-2015/034495-02:
- Pri realizácii stavby rešpektovať jestvujúce šírkové usporiadanie dotknutého úseku štátnej cesty I/67.

- Prípadné kríženie št. cesty I/67 bude riešené pretláčaním resp. podvrtávkou cesty aby bola zachovaná bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.
  - Pred začatím prác je potrebné najmenej 30 dní vopred požiadať Okresný úrad Prešov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií o povolenie na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie s doložením projektu a situačného nákresu (projektová dokumentácia) so zakreslením zásahu do cestného telesa, stanovisko správcu pozemnej komunikácie – SSC, IVaSC Košice ako aj stanovisko príslušného Okresného dopravného inšpektorátu – ODI Kežmarok.
  - Pred vlastnou realizáciou stavby a výkopových zemných prác si investor, resp. zhotoviteľ vyžiada od správcov siete situovanie podzemných vedení a ich vytýčenie.
  - V prípade, ak dôjde k obmedzeniu cestnej premávky na štátnej ceste I/67, bude potrebné požiadať o čiastočnú uzávierku a určenie použitia dočasného dopravného značenia odsúhlaseného príslušným Okresným dopravným inšpektorátom.
  - Pri stavebných prácach zeminy z výkopov sa nesmie skladovať na telese štátnej cesty a musí byť zabezpečená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.
15. Dodržať podmienky vyjadrenia Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja zo dňa 13.07.2015, č. j. 4300/802/2015:
- Trasa káblových NN rozvodov v súbehu s cestou II/542, povedie mimo cestné teleso tejto cesty, t. j. v zelenom páse za vonkajšou hranou odvodňovacej priekopy resp. za nespevnenou krajinou cesty tak, aby pri údržbe cestného telesa a osadzovaní dopravného značenia a iných zariadení nedochádzalo ku kolízii NN káblového vedenia s týmito zariadeniami.
  - Križovanie NN káblových rozvodov s cestou II. triedy bude zrealizované ich uložením do jestvujúcej chráničky tak, ako je to uvedené v preloženej PD.
  - V prípade, že bude potrebné do cestného telesa uložiť novú chráničku, križovanie NN káblových rozvodov s cestou II. triedy bude realizované pretláčaním popod cestu kolmo na os vozovky, s uložením v chráničke v hĺbke min. 1200 mm pod niveletou vozovky, pričom štartovacia a cieľová jama bude situovaná mimo cestné teleso cesty II/542.
  - Po uložení kábla bude terén po pracovnej ryhe uvedený do pôvodného stavu.
  - Počas realizácie stavby nebude na telese cesty II. triedy skladovaný žiadny materiál.
  - Správa a údržba ciest PSK žiada stavebníka, aby pred začatím prác a po ich ukončení prizval zástupcu SÚC PSK, oblasť Poprad (Ing. Vladimíra Precáka – vedúceho strediska údržby Kežmarok, tel.: 0915 980 451) na preberacie konanie za účelom zhodnotenia stavu pred a po realizácii prác a umožnil spracovať príslušnú fotodokumentáciu.
  - Na preberacom konaní po ukončení prác stavebník odovzdá správcovi cesty dokumentáciu porealizačného zamerania VN vedenia s určením pôdorysnej a výškopisnej polohy v cestnom telese cesty II. triedy.
  - Na vykonané práce v cestnom telese požadujeme záruku 60 mesiacov od kolaudácie stavby za všetky prípadné škody vzniknuté SÚC PSK v dôsledku chybného prevedenia prác.

- V prípade rekonštrukcie pozemnej komunikácie je žiadateľ povinný na výzvu orgánu štátnej správy podzemné vedenie odstrániť, alebo preložiť na vlastné náklady.
  - Pri práci na pozemnej komunikácii je potrebné používať dopravné značenie schválené a odsúhlasené príslušným ODI PZ SR.
  - Pozemky KN-C parc. č. 1917 pod cestou II/542 nie sú vo vlastníctve PSK, ani pod správou SÚC PSK, preto týmto vyjadrením nie sú dotknuté nároky vlastníkov pozemkov dotknutých pripravovanou stavbou.
16. Dodržať podmienky stanoviska Slovenskej správy ciest zo dňa 27.07.2015, č. j. 5832-87/2015/6371/24337:
- Navrhovaná stavba sa našich záujmov dotýka v časti pozdĺžneho NN vedenia vedľa cesty I/67 (ul. Zimná) a jej priečného prepojenia.
  - Priečne prepojenie NN kábla cez cestu I/67 (2x) bude realizované cez existujúce chráničky.
  - Pozdĺžne vedenie NN kábla bude situované vedľa cesty I/67 mimo dopravný priestor cesty I/67 v zelenom páse.
  - V prípade nutnosti akéhokoľvek zásahu do telesa cesty I/67 prípadne jej zariadenia (dláždený rigol) požadujeme podmienky zásahu vopred prekonzultovať so zástupcom našej organizácie na detašovanom pracovisku Poprad (p. Mlynár 0902 892 025).
17. Dodržať podmienku stanoviska Okresného riaditeľstva policajného zboru, Okresný dopravný inšpektorát Kežmarok, zo dňa 13.08.2015, č. j. ORPZ-OPDP6-51-029/2015:
- Pred začatím realizácie stavby je potrebné požiadať o odsúhlasenie dočasného dopravného značenia.
18. Dodržať podmienky vyjadrenia Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied zo dňa 11.07.2017, č. j. 165/2017-SNV:
- Stavebník a dodávateľ stavby vytvoria priaznivé podmienky pre uskutočňovanie archeologického výskumu (umožnenie vstupu na pozemok za účelom obhliadky výkopových prác, záchrany a dokumentácie archeologických situácií a nálezov).
  - Stavebník uhradí náklady na realizáciu archeologického prieskumu a výskumu (§ 38 ods. 1, 2 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu), pričom pred začiatkom výstavby uzatvorí v tejto veci zmluvu o dielo.
  - Stavebník si v dostatočnom časovom predstihu, minimálne jeden mesiac pred začiatkom zemných prác a stavebných prác, zabezpečí oprávnenú osobu na vykonávanie výskumu, ktorá je podľa § 36 ods. 2 zákona č. 49/2002 „Archeologický ústav SAV Nitra+ iná právnická osoba, ktorá vlastní oprávnenie vydané Ministerstvom kultúry SR“.
19. Dodržať podmienky vyjadrenia PVPS, a. s. zo dňa 20.07.2015, č. j. 12169/2015 a 12724/2015:
- Pred začatím prác požadujeme o vytýčenie sietí v správe PVPS a. s. Poprad. Vytýčenie sietí Vám na základe objednávky a telefonického dohovoru s p. Pitoňákom J. ml./7873180 (volať v pracovné dni od 7,00 – 7,30 hod.) budú realizovať pracovníci PVPS a. s. Poprad, kanalizačné vedenie p. Novák.

- V súbehu s verejným vodovodom a verejnou kanalizáciou v zmysle zákona č. 442/2002 v aktuálnom znení o verejných vodovodoch a kanalizáciách požadujeme dodržať pásmo ochrany vo vzdialenosti 1,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja vodovodného a kanalizačného potrubia na obidve strany (aj od ostatných stavieb).
  - Pri križovaní sietí v správe PVPS a. s. požadujeme vedenia vo Vašej správe uložiť do chráničky, dodržať kryciu vrstvu podľa STN 73 6005 a výkopové práce realizovať ručne.
  - Upozorňujeme Vás, že vodovodné a kanalizačné prípojky nie sú v správe PVPS, a. s..
  - Pred započatím prác a v prípade nejasnosti sa obráťte na správcov jednotlivých sietí p. Pitoňáka M. za vodovodné siete alebo p. Nováka za siete kanalizačné.
  - Požadujeme nahlásiť správcovi začatie výkopových prác 7 dní pred realizáciou prác.
  - Pri odhalení vodovodu alebo kanalizácie požadujeme prizvať správcu vodovodu, kanalizácie.
  - Počas výstavby majú správcovia vody a kanalizácie právo kontroly prevádzaných prác za účelom dodržania tohto vyjadrenia a v prípade porušenia podmienok si vyhradzuje právo práce pozastaviť.
  - Spoločnosť, ktorá bude vykonávať výkopové práce na požiadanie našich pracovníkov sa musí preukázať týmto vyjadrením, stavebným povolením alebo iným dokladom o legalizácii stavby.
  - Po ukončení stavby požadujeme doručiť našej spoločnosti geodetické zameranie trasy zemného vedenia vo výkresovej a digitálnej forme.
20. Dodržať všeobecné podmienky vyjadrenia Slovak Telekom, a. s. zo dňa 30.03.2017, č. j. 6611709041:
- Predmetná stavba dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a. s. a DIGI Slovakia, a. s., preto je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:
- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
  - Vyjadrenie stráca platnosť 30.09.2017, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
  - Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktoré podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s. r. o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a. s, na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Klein Štefan, stefan.klein@telekom.sk, +421 52 7733845.

- V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
- Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z. z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK.. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
- Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a. s. a DIGI SLOVAKIA, s r. o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
- V prípade, ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s r. o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
- Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa §68 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
- V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a. s. a DIGI SLOVAKIA, s r. o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
- Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom a. s. a DIGI SLOVAKIA s r. o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a. s. na základe samostatnej objednávky do troch týždňov od jej doporučenia na adresu spoločnosti alebo ju odovzdáte technikovi: Štefan Klein, stefan.klein@telekom.sk, +421 52 7733845, 0903 641 702. V objednávke v dvoch vyhotoveniach uveďte číslo tohto vyjadrenia a dátum jeho vydania.
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj všeobecné podmienky SEK.
- Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktoré mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnúť informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom a. s.
- Žiadateľ a zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.



- Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v elektronickej forme nezaväzuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytyčenie.
21. Dodržať podmienky vyjadrenia SPP Distribúcia, a. s. zo dňa 20.04.2017, č. j. TD/NS/0363/2017/Hy:
- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytyčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP – distribúcia, a. s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D ([www.spp-distribucia.sk](http://www.spp-distribucia.sk)).
  - V záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1 hodinu.
  - Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p. Dušan Boroš, tel. č. +421 52 242 5201) najneskôr 7 dní pred zahájením plánovaných prác.
  - Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie stavby z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení.
  - Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení.
  - Stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 2,0 m na každú stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytyčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov.
  - Ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie, výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka.
  - Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D.
  - Odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu.
  - Stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu.
  - Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. : 0850 111 727.

- Upozorňujeme, že SPP-D, môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike sankciu vo výške 300,- € až 150 000,- €.
- Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 700 02.
- Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem.
- Stavebník je povinný v súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01.
- Stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod..

22. Dodržať podmienky vyjadrenia VSD a. s., 15.02.2017, č. j. 1545/2017:

- V záujmovom území sa nachádzajú podzemné káblové NN a VN vedenia. Pred začatím zemných prác si objednajte vytýčenie káblov na oddelení Káblového vedenia, Obišovská 172, Lemešany, tel. 055 610 2792, 0917 433 311 – Ing. Štefan Škripko, alebo 0907 901 007 – Zoltán Harsányi. Vytýčenie káblov objednať zaslaním objednávky a mapového podkladu na e-mailovú adresu skripko\_stefan@vsds.sk.
- V uvedenej lokalite sa nachádzajú vzdušné vedenia VN, NN v správe VSD, a. s., ktoré si môžete vytýčiť na mieste. V prípade zemných prác v blízkosti vzdušného vedenia žiadame, aby nebola porušená stabilita podperných bodov a taktiež aby nebola porušená uzemňovacia sústava elektrického vedenia. Pri prácach v blízkosti vedenia žiadame dodržať bezpečné vzdialenosti podľa platných STN.
- Predmetná sieť je na výbežku, preto pri výstavbe a rekonštrukcii NN vedenia, pri prácach na presmerovaní vedenia do TS a pripájaní novovybudovanej siete k jestvujúcemu vedeniu bude nutný beznapäťový stav vedenia napájaného z TS.
- Zabezpečenie beznapäťového stavu pracoviska pri realizácii rekonštrukcie NN a VN siete VSD, a. s. je potrebné požiadať našu organizáciu minimálne 30 dní pred realizáciou na oddelení Prevádzka sietí VN a NN región Poprad, pracovisko Kežmarok, tel. 055/6102 712.

23. Dodržať podmienky vyjadrenia Orange Slovensko, a. s. zo dňa 20.04.2017, č. j. KE – 0661/2017.

24. Dodržať podmienky vyjadrenia UPC Broad Slovakia, s. r. o. zo dňa 05.04.2017, č. j. 320/2017.

Námietky účastníkov konania neboli vznesené.

Stavba nesmie byť začatá, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť v zmysle § 52 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom poriadku.

Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 ods. 1 a § 67 ods. 1 a ods. 2 stavebného zákona dva roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. Stavebné povolenie stráca právoplatnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, pokiaľ stavebný úrad v odôvodnených prípadoch neurčil na začatie stavby dlhšiu lehotu.

### Odôvodnenie

Stavebník Východoslovenská distribučná a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 36599361 v zastúpení spoločnosťou BBF elektro, s. r. o., Radlinského 17/B, 052 01 Spišská Nová Ves (ďalej len „stavebník“) podal dňa 18.05.2017 návrh na vydanie stavebného povolenia na stavbu „**Spišská Belá – Zriadenie NN siete z TS Továrenská**“, na pozemkoch KN-C parc. č. 480/1, 480/77, 480/135, 1889/1, 391/1 (KN-E parc. č. 6417/1, 6416/4), 1917 (KN-E parc. č. 6416/4, 14905, 6405, 6409, 6418/3), 1916/8 (KN-E parc. č. 14985/2, 6379/2), 1894/1 (KN-E parc. č. 14931/201, 692, 691, 6501, 6502, 6503, 6504), 1854/1, 243/6 a 288/1 v k. ú. Spišská Belá. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

Stavebný úrad po doručení žiadosti preveril formálno-právne náležitosti žiadosti a všetky predložené doklady. Stavebný úrad listom zo dňa 03.07.2017 pod č. j. 221/2017/2 NK, GCH oznámil podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona začiatok konania a nariadil ústne pojednávanie, ktoré sa uskutočnilo dňa 01.08.2017. Dotknutým orgánom bolo zahájenie oznámené samostatne. V oznámení boli účastníci a dotknuté orgány štátnej správy upozornení v súlade s § 61 stavebného zákona, že svoje námietky a pripomienky môžu uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní. Taktiež boli účastníci konania poučení, že na námietky, ktoré v určenej lehote účastníci konania neuplatnili v prvostupňovom konaní sa neprihliadne ani v odvolacom konaní.

K návrhu sa vyjadrili: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, Okresný úrad Prešov – Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Kežmarku, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade; Okresný úrad Kežmarok – Odbor starostlivosti o životné prostredie, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Odbor krízového riadenia; Slovenská správa ciest; Okresné riaditeľstvo policajného zboru – Okresný dopravný inšpektorát Kežmarok; Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Východ; Krajský pamiatkový úrad Prešov; Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied; Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s.; VSD, a. s.; SPP Distribúcia, a. s.; Slovak Telekom, a. s.; Orange Slovensko, a. s.; UPC Broadband Slovakia, s. r. o.; O2 Slovakia s. r. o.; Energotel a. s..

Ich stanoviská boli zosúladené a podmienky zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

Predložená žiadosť bola preskúmaná podľa § 62 stavebného zákona a bolo zistené, že zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp., že týmto hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje.

Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvod, ktorý by bránil vydaniu rozhodnutia a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položka 60 písm. g) bol uhradený.

### Poučenie

Podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia podaním na Mesto Spišská Belá, Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá. Včas podané odvolanie má podľa § 55 ods. 1 zákona o správnom konaní odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov



  
**JUDr. Štefan Biľak**  
primátor mesta

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky. Doručenie rozhodnutia sa vykoná tak, že sa písomnosť vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu - mesta Spišská Belá. Posledný deň lehoty je dňom doručenia. Rozhodnutie sa súčasne zverejní na elektronickej úradnej tabuli mesta.

Vyvesené dňa: 22.8.2014



odtlačok pečiatky  
a podpis oprávnenej osoby

Zvesené dňa: .....